

**Einweisung in die Ein-/Abschaltung von Meldergruppen, der Brandmeldeanlage,
durch Fremdfirmen im RoMed Klinikum Rosenheim.**

Einweisungsdatum: _____

Eingewiesene Person: _____

Von Firma: _____

Einweisung durch: _____ (Abteilung Kommtech, RoMed Klinikum Rosenheim)

1. Die Einweisung gilt ausschließlich für **Ab- /Einschaltung** von **Meldern / Meldergruppen**
2. Vor Abschaltung der Melder, muss sich die eingewiesene Person mit den Gegebenheiten um den abgeschalteten Bereich vertraut machen.
 - Standorte Feuerlöscher
 - Standorte der nächsten nicht abgeschalteten Druckknopfmelder
 - Standorte der nächsten hausinternen Telefone
3. Die eingewiesene Person hat dafür Sorge zu tragen, dass Brandereignisse im nicht überwachten Bereich, über die gesamte Dauer der Abschaltung, sicher erkannt werden (z. Bsp. personelle Maßnahmen).
4. Tritt während der Abschaltzeit, in dem nicht überwachten Bereich, ein Brand auf, ist dieser durch die eingewiesene Person zu melden:
 - **Durch Auslösung des nächsten nicht abgeschalteten Druckknopfmelders**und / oder
 - **Hausinterner Notruf, Telefonnummer von jedem internen Telefon 3333**
 - **Wenn möglich ist mit der Brandbekämpfung zu beginnen.**
5. Automatische Melder sind vor Verschmutzung durch entsprechende Kappen zu schützen.
 - Lagerort BB EG Raum 0.66 BMA-Hauptzentrale
6. Werden Druckknopfmelder abgeschaltet, sind diese mit „Außer Betrieb“ Schildern zu versehen.
 - Druckknopfmelder alte Bauform: Lagerort der Schilder, BB EG Raum 0.66 BMA Hauptzentrale
 - Druckknopf neue Bauform: DKM haben drehbare Schilder
7. Zum Einschalten der Melder muss sichergestellt sein, dass die Kappen auf den Rauchmeldern komplett entfernt wurden und die Beschriftung wieder einwandfrei zu lesen ist.
8. Durch die eingewiesene Person ist sicherzustellen, dass alle von ihm abgeschalteten Melder / Meldergruppen nach Beendigung der Arbeiten wieder eingeschaltet sind.
9. Bei Fragen oder Problemen bei der Abschaltung oder Wiedereinschaltung ist mit der Abt. Kommunikationstechnik Rücksprache zu halten.
Erreichbarkeit: Störmeldestelle: 3999, oder außerhalb der Dienstzeit 7692

Werden Melder für dritte Firmen abgeschaltet, muss die Firma einen Antrag auf Abschaltung von Brandmeldern stellen (siehe QM-Dokument RO-2860-0x). Der Punkt 3 und 4 wird dann auf die Antragstellende Firma übertragen.

Bei Zuwiderhandlung behält sich der Anlagenbetreiber rechtliche Schritte vor.

Unterweisung wurde durch Frau/Herr _____ gelesen und verstanden:

(Unterschrift eingewiesene Person)